

Наименование органа, осуществляющего контроль (из распоряжения)	План (тема) контрольного мероприятия (из распоряжения)	Период проведения (из распоряжения)		Выявленные нарушения в МБДОУ № 69.	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия (из вашего ответа)
		Дата начала	Дата конца		
Волжско-Окское управление Ростехнадзора.	плановая выездная проверка	22.04.2013	24.05.2013	Не выявлены. Акт от 24.05.2013г	
Отдел надзорной деятельности по г.Дзержинску.	плановая выездная проверка	13.10.2016	26.10.2016	Предписание № 17/6/1 от 26.10.2016г. Выявлено: 1.Отсутствуют предусмотренные проектом двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров	Выполнено. 25.07.2018г
	плановая выездная проверка	06.02.2018	09.02.2018	Предписание № 21/1/8 от 09.02.2018г. Выявлено: 1. Не обеспечено проведение повторной обработки конструкций (косоуры лестничного марша).	Выполнено. Протокол № 20 от 14.03.2018г
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской	плановая выездная проверка	28.10.2016	28.10.2016	Предписание № 220-ГО от 28.10.2016г. 2 группа срок до 01.09.2018 г.	Выполнено 30.08.2018г

<p>области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Дзержинск, Володарском районе</p>	<p>плановая выездная проверка</p>	<p>01.02.2018</p>	<p>28.02.2018</p>	<p>Без предписания. Акт проверки от 28.02.2018г № 18190202</p> <p>Нарушения не выявлены Акт проверки от 28.09.2018г № 18193911</p>	
<p>Отдел надзорной деятельности по г.Дзержинску.</p>	<p>плановая выездная проверка</p>	<p>08.06.2021</p>	<p>22.06.2021</p>	<p>Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты Допускается эксплуатация средств обеспечения ПБ сверх срока службы, установленная исполнителем.</p>	<p>Выполнено</p>

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия (из распоряжения)	Период проведения (из распоряжения)		Выявленные нарушения в МБДОУ № 69.	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия (из вашего ответа)
		Дата начала	Дата конца		
Отдел надзорной деятельности по г.Дзержинску.	Инспекционный визит	25.07.2023	25.07.2023	Предписание от 25.07.2023г № 2307/007-52/146-В/ПИБ 1.Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты 2.Допускается эксплуатация средств обеспечения ПБ сверх срока службы, установленная исполнителем.	Выполнено 07.08.2023г
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей И благополучия человека	Профилактический визит	11.12.2023	11.12.2023	Предписание № 2023-52-05-19-2272-ПВ от 18.12.2023г 1.Устранить: 1.1 повреждения покрасочного слоя стены в спальном комнате средней группы. 1.2 повреждения покрасочного слоя потолков в группе раннего возраста, средней группе и в раздевальной средней группы. 2.Устранить дефекты пола в средней группе. 3. Обеспечить соответствие работника требованиям касающимся прохождения им вакцинации.	1.1 Выполнено 05.01.2024г 1.2 Служебное письмо на имя директора департамента Палеевой О.В. от 25.01.2024г. 3. Выполнено.

Заведующий МБДОУ



Шеметова Р.А.